



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

**ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 08.02.2017r.

D/44/2017

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-2-2017 tj. „Rozbudowa stołówki w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. na terenie działki o numerze ew. 150 przy ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu”

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o podanie parametrów lub przykładowych produktów wpustów dachowych (poz. 117. w przedmiarze Rozbudowa stołówki - ROBOTY BUDOWLANE I Etap).

Odpowiedź

W opisie technicznym dla kanalizacji deszczowej uwzględniono montaż wpustów dachowych podgrzewanych. Jednocześnie w przedmiarze robót wod – kan I etap w poz. 13 ujęto błędnie montaż wpustów żeliwnych. Powyższą pozycję / 13 / należy anulować z przedmiaru wod – kan I etap.