



**Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

**ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 31 marca 2017r.

D/...../2017

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-4-2017 tj. „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. przy ul. Przy Stawku 12, na terenie działki o numerze ew. 150”

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W opisie Zamówienia przewidziano zastosowanie lamp UV średniociśnieniowych

Pytanie:

Czy ze względu m.in. na oszczędność energii (ponad 12 000 kWh w ciągu roku), ekologię (brak rtęci w postaci płynnej), wyższą żywotność lamp, brak powstawania produktów ubocznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które pozwolą Zamawiającemu na znaczne oszczędności inwestycyjno-eksploatacyjne tzn. zastosowanie amalgamatowych lamp UV niskiego ciśnienia, spełniających wymagania stawiane zarówno przez Zamawiającego jak i przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 ?

Odpowiedź

Zamawiający zlecił wykonanie dokumentacji technicznej pracowni architektonicznej posiadającej pełne uprawnienia do wykonania przedmiotowego projektu. Zamawiający nie może dokonywać zmian w zaprojektowanej instalacji elektrycznej.

Z powyższym zapytaniem proszę zwrócić się do wykonawcy projektu.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Skowroński

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 010625117
nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

Sanatorium posiada: Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i Codex Alimentarius.