



**Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”  
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

**ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław  
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300  
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305  
e-mail: sekretariat@przytezni.pl  
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 02 czerwca 2017r.

D/180/2017

**Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania ZP-9-2017 tj. „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. przy ul. Przy Stawku 12, na terenie działki o numerze ew. 150”**

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W przedmiarze inwestorskim technologia basenowa nie ma wyodrębnionej pozycji kosztorysowej dotyczącej dostawy i montażu stacji odsiarczania.

Dokumentacja projektowa natomiast przewiduje konieczność dostawy i montażu stacji odsiarczania.

W związku z tym, iż konsekwencja finansowa wskazanego w/w błędu ma znaczący wpływ na ostateczną wartość oferty wykonawca wnosi o pilne wyjaśnienie, czy w ofercie należy skalkulować dostawę i montaż stacji odsiarczania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że w przedmiarze robót – Technologia basenowa w pozycji nr 27 została podana stacja usuwania wodorosiarczaków oraz części składowe stacji.

2. Jednocześnie też, mając na uwadze konieczność wyjaśnienia w/w kwestii, dotyczących określenia przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia, z którymi wykonawcy muszą się zapoznać i uwzględnić w swoich ofertach, wnosząc o zmianę terminu składania ofert.

Termin składania ofert został wyznaczony przez Zamawiającego na poniedziałek, dnia 5 czerwca 2017 roku, na godz. 8.00 a zatem oczywistym jest, iż w celu złożenia oferty konieczne jest jej przygotowanie najpóźniej w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Do wyjaśnienia pozostają zaś istotne, mające znaczący wpływ na cenę ofert, kwestie dotyczące określenia przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia, które wykonawcy muszą uwzględnić w swoich ofertach.

Dlatego też, mając nadto na uwadze treść art.38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych., wnoszę o dokonanie zmiany termin składania ofert i jego wyznaczenie na dzień 8 czerwca 2017 roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Dziale Spraw Pracowniczych i Przygotowania Umów z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Przy Stawku 12 88 – 100 Inowrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05.06.2017r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017r. o godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego.

3. W przedmiarze inwestorskim brakuje podkonstrukcji i wełny pod montaż płytek elewacyjnych (elewacja wentylowana).

Dokumentacja projektowa natomiast przewiduje konieczność dostawy i montażu wełny podkonstrukcji pod płytki elewacyjne.

W związku z tym, iż konsekwencja finansowa wskazanego w/w błędu ma znaczący wpływ na ostateczna wartość oferty wykonawca wnosi o pilne wyjaśnienie, czy w ofercie należy skalkulować dostawo i montaż wełny i podkonstrukcii pod płytki elewacyjne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że w przedmiarze robót – Roboty budowlane w pozycji nr 310 została podana powierzchnia /80,784 m<sup>2</sup> / docieplenia wełną mineralną grubości 20 cm na gotowym ruszcie. W pozycjach: 315; 316, 317 podano montaż kotew oraz pionowych + poziomych elementów nośnych podkonstrukcji.

DYREKTOR  
Adam S. S. S.