



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

**ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 09 stycznia 2019r.

D/14/2019

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-6-2018 tj. Wzmocnienie potencjału uzdrowskiego regionu poprzez rozbudowę bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odp. 1 Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczone dokumenty:

- Przedmiar robót
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Projekt budowlany

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty są równoważne.

Odp. 2 Zamawiający informuje, że dla wykonania całości powyższego zadania obowiązywać będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Oferenta nie przewidująca wykonania robót dodatkowych.

Odp. 3 Zamawiający potwierdza że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp. 4 Zamawiający informuje:

Ad.a Np. Wentylator Dekor 200 CRZ, prod. Venture wydajność 50m³/h z opóźniaczem czasowym.

Ad.b Np. Nasada kominowa Turbowent TULIPAN, prod. Darco.

Ad.c Np. Kratka pęczniająca EI 120 fi 160 mm Hsp=+2,6 m n.p.p.

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 01005117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

Sanatorium posiada: Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i Codex Alimentarius.

Odp. 5 Zamawiający jednoznacznie wyjaśnia – do wyceny należy przyjąć panele PCV.

Odp. 6 Zamawiający informuje iż do wyceny należy przyjąć płytki ceramiczne grubości 1,5 cm.

DYREKTOR

Adam Skowronski

1. Wykonawca wnosi o wskazanie, które z wyszczególnionych dokumentów mają znaczenie decydujące, w przypadku występującymi pomiędzy nimi rozbieżnościami.

- Specyfikacja techniczna,
- Projekt budowlany,
- Przedmiar robót.

Zapytanie 2

Prosimy nie udzielać odpowiedzi, że są to dokumenty równoważne i mają takie samo znaczenie, ponieważ odpowiedź taka byłaby niezgodna Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnień międzybranżowych, a wszelkie koszty związane z robotami dodatkowymi wynikającymi z braku koordynacji międzybranżowej pokryje Zamawiający.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

4. Wykonawca wnosi o podanie:

- a) typu bądź parametrów (wydajności) wentylatorów łazienkowych,
- b) typu bądź parametrów (wydajność, wymiary) nasad obrotowych,
- c) wymiarów kratki pęczniących.

5. W związku z rozbieżnością opisu materiału występującym w opisie technicznym oraz na przekrojach - panele podłogowe gr. 1,5 cm, a opisem przedmiaru robót - panele podłogowe PCV Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, który materiał należy przyjąć do wyceny.

6. Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć **płytki ceramiczne gr. 1,5 cm**