



**Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

**ul. Przy Stawku 12, 88–100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 30 września 2020r.

D/287/2020

Wszyscy oferenci

Dotyczy postępowania ZP-5-2020 tj. Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID – 19 w segmencie A w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. , na działce nr 150 obręb 3 Inowrocław

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W związku z ogłoszonym przetargiem na Przebudowę i modernizację infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych w SU " Przy Tężni " w Inowrocławiu i niejasnościami w interpretacji zapisów proszę o wyjaśnienie:

Pytanie 1

Pkt 10.9 opisu architektury - sufity gładkie w przedsiionkach oraz łazienkach pełne z płyt gkf - brak odzwierciedlenia gkf w kosztorysach .

Odpowiedź

Do strony prawej ujęto w przedmiarach ROBOTY BUDOWLANE dział: 1.6.2 ; pozycja 57 i 58. Do strony lewej ujęto w przedmiarach ROBOTY BUDOWLANE dział 1.6.2 ; pozycja 60 i 61.

Pytanie 2

Jaką przyjąć grubość i szerokość parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego?

Odpowiedź

Należy przyjąć grubość 25 mm i szerokość 200 mm.

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 010625117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

Sanatorium posiada: Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i Codex Alimentarius.

Pytanie 3

Producenci okien z profili pcv zwracają uwagę na to , że wysokość maksymalna okien może wynosić 2,40 m , dokumentacja przewiduje wysokość 2,50 m

Odpowiedź

Wstawiając dodatkowy profil poziomy w drzwiach balkonowych wzmacniamy sztywność drzwi balkonowych.

Pytanie 4

Jakie parametry techniczne tarkettu oraz paneli podłogowych należy przyjąć do kosztorysu?

Odpowiedź

Dla tarketu; przez cały przekrój wykładziny winna być jednolita masa materiału i zabezpieczany POLIMEREM , panele PCV do pokoi i p. pokoi powinny być na wierzchniej warstwie maksymalnie gładkie.

DYREKTÓR

Adam Skowronski